

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme

No. 02122

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC	ALUMINIO CON NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO ACSR/GA	CALIBRES 6 AWG AL 1510.5 kcmil

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por:
Manufactured by:

FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA. - FACELEC LTDA.

Calle 42 66C-20 Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


NTC 309/2013 y ASTM B-232/2011 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO
DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 01 / 12 / 2005

Última Actualización: 22 / 08 / 2016

Fecha de Vencimiento: 01 / 10 / 2017

Fecha máxima para la próxima auditoría de seguimiento : 01 / 09 / 2016


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004



ACREDITADO ISO/IEC
17065:2012 09-CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02122

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 01 / 12 / 2005

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 / 08 / 2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 / 10 / 2017

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC
FABRICADAS POR FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA.
FACELEC LTDA., UBICADA EN LA CALLE 42 66C-20 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA**

Tipo	Aluminio con núcleo de acero galvanizado ACSR/GA
Referencia	Calibres 6 AWG al 1510.5 kcmil
Designación	ACSR/GA
Conductor	Conductor de Aluminio 1350, cableado concéntrico, reforzados con núcleo de Acero
Núcleo de refuerzo	Alambre o torón de Acero galvanizado (GA)
Aplicación	Conductores desnudos para redes aéreas de distribución o transmisión de energía eléctrica
Referencial	NTC 309/2013 y ASTM B-232/2011 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Nota: en este Certificado se unifica el Certificado 00085.

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación

DRIOS