

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO *PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Esquema de Certificación  
*Certification Scheme*

No. 02124

Marca de conformidad  
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico  
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

*CIDET certifies that the product:*

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC	CONDUCTORES DE ALUMINIO 1350, AAC	CALIBRES DE 6 AWG AL 1510,5 kcmil

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE*

**Fabricados por:**  
**Manufactured by:**

FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA. - FACELEC LTDA.


Calle 42 66C-20 Bogotá D.C., Colombia

**Satisface los requerimientos de**  
**Satisfies the requirements of**

NTC 308/2014 y ASTM B-231/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 01 / 12 / 2005  
Última Actualización: 22 / 08 / 2016  
Fecha de Vencimiento: 01 / 10 / 2017

Fecha máxima para la próxima auditoría de seguimiento : 01 / 09 / 2016

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación  
Certification CIDET Manager



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co)

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co), you can find news and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 Tel: (+574) 444 12 11 Fax: (+574) 444 0460



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004



ACREDITADO ISO/IEC  
17065:2012 09-CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02124**

**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 01 / 12 / 2005**

**ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 / 08 / 2016**


**FECHA DE VENCIMIENTO: 01 / 10 / 2017**

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE  
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC  
FABRICADOS POR FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA.  
FACELEC LTDA., UBICADA EN LA CALLE 42 66C-20 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA**

<b>Tipo</b>	Conductores de aluminio 1350, AAC
<b>Referencia</b>	Calibres de 6 AWG al 1510,5 kcmil
<b>Designación</b>	Conductores AAC (o ASC)
<b>Conductor</b>	Conductores de Aluminio 1350, cableado concéntrico clases AA, A, B y C
<b>Aplicación</b>	Conductores desnudos para redes aéreas de distribución de energía eléctrica de baja tensión (600 V), cableado AA y A o para ser aislados con materiales termoplásticos o termoestables, cableados clase B o C
<b>Referencial</b>	NTC 308/2014 y ASTM B-231/2012 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Nota: en este Certificado se unifica el Certificado 02126.

Atentamente,

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación

DRIOS