

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO *PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Esquema de Certificación

*Certification Scheme*

Marca de conformidad

Esquema 5

No. 05305

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico  
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

*CIDET certifies that the product:*

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC	CABLES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 1350 REFORZADOS CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 6201, ACAR	CALIBRES 4 AWG AL 2000 kcmil

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricados por:  
*Manufactured by:*

FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA. - FACELEC LTDA.

Calle 42 66C-20 Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de  
*Satisfies the requirements of*


ASTM B-524/B-524M/2011 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO  
DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 28 / 01 / 2014

Última Actualización: 22 / 08 / 2016

Fecha de Vencimiento: 01 / 10 / 2017

Fecha máxima para la próxima auditoría de seguimiento : 01 / 09 / 2016

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación  
Certification CIDET Manager



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co)

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.  
On page [www.cidet.org.co](http://www.cidet.org.co), you can find news and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 Tel: (+574) 444 12 11 Fax: (+574) 444 0460



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004



ACREDITADO ISO/IEC  
17065:2012 09-CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05305**

**FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28 / 01 / 2014**


**ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 / 08 / 2016**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 01 / 10 / 2017**

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE  
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC  
FABRICADOS POR FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA.  
FACELEC LTDA., UBICADA EN LA CALLE 42 66C-20 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA**

<b>Tipo</b>	Cables de aleación de aluminio 1350 reforzados con aleación de aluminio 6201, ACAR
<b>Referencia</b>	Calibres 4 AWG al 2000 kcmil
<b>Conductor</b>	1350/6201 cableado concéntrico
<b>Aplicación</b>	Conductor desnudo para redes de distribución y líneas aéreas de transmisión
<b>Referencial</b>	ASTM B-524/B-524M/2011 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,

  
Juan Pablo Rojas Duque  
Gerente CIDET Certificación

DRIOS