

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO *PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Esquema de Certificación
Certification Scheme

No. 05304

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC	CONDUCTORES DE ALUMINIO 6201-T81, TIPO AAAC	CALIBRES 6 AWG AL 1750 kcmil

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricados por:
Manufactured by:

FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA. - FACELEC LTDA.

Calle 42 66C-20 Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 2730/2006, ASTM B-399/B-399M/2010 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 28 / 01 / 2014
Última Actualización: 22 / 08 / 2016
Fecha de Vencimiento: 01 / 10 / 2017

Fecha máxima para la próxima auditoría de seguimiento : 01 / 09 / 2016


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.



ISO/IEC 17065:2012
09-OPR-004



ACREDITADO ISO/IEC
17065:2012 06-CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05304

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28 / 01 / 2014


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 / 08 / 2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 / 10 / 2017

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC
FABRICADOS POR FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS LTDA.
FACELEC LTDA., UBICADA EN LA CALLE 42 66C-20 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA**

Tipo	Conductores de aluminio 6201-T81, tipo AAAC
Referencia	Calibres 6 AWG al 1750 kcmil
Conductor	Conductores de aluminio 6201-T81, cableado concéntrico
Aplicación	Conductor desnudo para redes de distribución y líneas aéreas de transmisión
Referencial	NTC 2730/2006, ASTM B-399/B-399M/2010 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación

DR105