

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 05304

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC	CONDUCTORES DE ALUMINIO 6201-T81, TIPO AAAC	CALIBRES 6 AWG AL 1750 KCMIL

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.S. - FACELEC S.A.S.

Km 7 vía Madrid – Subachoque, Cundinamarca

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


NTC 2730/2006, ASTM B-399/B-399M/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 28 / 01 / 2014

Última Actualización: 15 / 04 / 2019

Fecha de Vencimiento: 08 / 01 / 2021

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 08 / 01 / 2020


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05304

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28 / 01 / 2014


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15 / 04 / 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 / 01 / 2021

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA FACELEC
FABRICADOS POR FÁBRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A.S.
FACELEC S.A.S., UBICADA EN KM 7 VÍA MADRID – SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA**

Tipo	Conductores de aluminio 6201-T81, tipo AAAC
Referencia	Calibres 6 AWG al 1750 kcmil
Conductor	Conductores de aluminio 6201-T81, cableado concéntrico
Aplicación	Conductor desnudo para redes de distribución y líneas aéreas de transmisión
Referencial	NTC 2730/2006, ASTM B-399/B-399M/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Atentamente,


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager
VSUAREZ